



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ „ОБЛВОДОКАНАЛ“

ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49101, Дніпропетровськ,
вул. Красна, 21-а,
телефакс 744-64-60

ДОФ УСБ
Розрахунковий рахунок
№ 26006091207141
у Жовтневому безбалансовому
відділенні
МФО 305017 код 03341305

№ _____
На № _____ від _____

205347

Генеральному директору
НИЦ „Адгезив“
г-ну Янчаку І. В.

Техническое заключение

В апреле 2001 года на Ламовской насосно-фильтрующей станции (г. Днепропетровск) были проведены ремонтно-восстановительные работы расходных баков коагулянта с применением оригинальных полимерных материалов „Силор“ и „УТК-М“, разработанных и производимых НИЦ „Адгезив“ (г. Киев, Украина).

Ежегодно проводимые работы по защите стен и днищ баков традиционными способами (цемент с жидким стеклом) обеспечивали нормальную эксплуатацию не более 6-ти месяцев.

Предложенная НИЦ „Адгезив“ оригинальная технология позволила сократить затраты рабочего времени и материалов при выполнении ремонтно-восстановительных работ, обеспечив надежную эксплуатацию сооружения на длительный период.

Учитывая качество и надежность защитного покрытия из полимерных материалов „Силор“ и „УТК-М“, данную технологию можно рекомендовать для применения на объектах промводоснабжения.

Начальник И Н Ф _____

