



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Г О Р М О С Т

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ «ГОРМОСТ»

112035 Москва, ул. С. Басманная, д. 20 телефон, факс: 261-6984, 267-8467

от 20.02.07 № _____
на _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности применения полимерной композиции «Силор» для герметизации трещин

«Силор» (ТУ 2257-001-29363290-97, ТУ 5772-090-46854090-97) - мономер из класса изоцианитакрилатов, отверждающийся при взаимодействии с веществами, находящимися в бетоне, и с влагой воздуха, рекомендован ООО «Стройарсенал МТК» для герметизации трещин раскрытием 0.25-0.30 мм на одной из подпорных стенок развязки на Волоколамском ш. Герметизация выполнена путем трехкратного промазывания трещин кистью. Результаты контрольного бурения кернов Ø80 мм показывают, что композиция «Силор» равномерно заполнила полость трещины на глубину 64-65 мм.

На основании изложенного ГУП «Гормост» считает возможным рекомендовать композицию «Силор» для герметизации несквозных трещин в бетонных конструкциях путем промазки их кистью.

Главный специалист



Ю. А. Епютин